



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-0417CP0292

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich
field of application

Produkte der Wasserversorgung
products of water supply

Zertifikatinhaber
owner of certificate

BROEN-LAB A/S
Drejervænget 2, DK-5610 Assens

Vertreiber
distributor

BROEN-LAB A/S
Drejervænget 2, DK-5610 Assens

Produktart
product category

Bauteile für die Trinkwasserinstallation: Augendusche für Laboratorien nach EN 15154-2 (0417)

Produktbezeichnung
product description

Augendusche für Laboratorien nach EN 15154-2

Modell
model

27 1...

Prüfberichte
test reports

Kontrollprüfung Labor: vom 15.05.2023 (TZW)
Baumusterprüfung: LA 004/14 + LA 005/14 vom 12.06.2014 (TZW)
UBA-Leitlinie/BWGL: Z-340375-21-Hy210 vom 22.02.2021 (WHY)

Prüfgrundlagen
test basis

DIN EN 15154-2 (01.08.2006)
UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023)
UBA ELASTOM (16.03.2016)
UBA KTW-BWGL (07.03.2022)
DVGW W 270 (01.11.2007)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

12.06.2029 / 24-0417-WNV

17.05.2024 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

G. Schmidt



DAkkS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
27 1...	Anschlüsse: G 1/2" Druckstufe: PN 10	ein Duschkopf
27 1...	Anschlüsse: G 1/2" Druckstufe: PN 10	zwei Duschköpfe

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**certified components**

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
NW-6312AS2271	Einsteckrückflussverhinderer	CV...; FR-CV.../CV 14; CV 14-AF/FR; CV 15; CV 15-FR; FRCV 15; CV 15-short	NEOPERL GmbH
DW-0304BO0460	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	SOFTPEX® (SST) DN 6 / DN 8/SOFTPEX® DN 6	NEOPERL GmbH
DW-0304BO7088	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	SOFTPEX® (SST) DN 6 / DN 8/SP® DN 10	NEOPERL GmbH
DW-5253CR0217	Dichtungswerkstoff für die Trinkwasserinstallation	EPDM 70 E7108/EPDM 70 E7108	DUCI s.r.l.