

Prüfzeugnis + Übereinstimmungserklärung - ÜHP -

Für Auffangwannen/Lagersysteme gemäß Bauregelliste Teil A lfd. Nr. 15.22



nach StawaR

Typ:	AW 60-1	Auffangvol.: 60 Liter
Herst.-Nr.:	298189-298190	Stapelbar: -fach
Baujahr:	2009	Werkstoff: S235JR nach DIN EN 10025
Eigengewicht:	34 kg	max. Dichte: 1,9 kg/l
Tragfähigkeit:	1000 kg/m²	

Hiermit wird bestätigt, daß Konstruktion, Werkstoffe, Fertigungs-, Schweiß- und Prüfverfahren der oben aufgeführten Auffangwanne(n) den Anforderungen an werksgefertigte Auffangwannen aus Stahl mit einem Rauminhalt bis zu 1000 Litern der Stawa-R entsprechen.

Prüfzeugnis

1. Prüfung der Abmessungen
2. Prüfung auf Fehlerfreiheit, insbesondere auf Schweißnahtfehler
3. Dichtheitsprüfung vor der Oberflächenbehandlung der Wanne im Farbeindringverfahren nach DIN EN 571-1 oder mit Vakuum (Unterdruck 0,2 bis 0,5 bar)
4. Prüfung durch Besichtigung des Oberflächenschutzes der Auffangwanne



BAUER GmbH
46350 Südlohn
(Prüfer)

Südlohn, 09.11.2009
(Ort / Datum)

