

Prüf- und Bestellliste 2025

SICHERHEITSKENNZEICHEN

www.kroschke.com

Telefon 0531 318-318

vertrieb@kroschke.com

Themen in 2025

Seit März 2022 gültig:
Neue Anforderungen an
Sicherheits- und Brandschutz-
kennzeichen durch aktualisierte
ASR A1.3 und ASR A2.3

Jetzt umstellen!
Weitere Infos auf [Seite 2](#)

Mehr Leistung:
Wir machen das für Sie!
Infos dazu auf [Seite 12](#)



Wir sind für Sie da!

Persönlich

mit Ihrem qualifizierten Kroschke-SIGN Mitarbeiter telefonieren
Mo. bis Do. 7:30 - 17:00 Uhr,
Fr. 7:30 - 16:00 Uhr

Rund um die Uhr im Shop

mit 25.000 Produkten,
zusätzlichen Bildern,
Live-Konfiguratoren und
ausführlichem Expertenwissen

Preise und Lieferzeiten

Wir können während der Gültigkeitsdauer dieses Kataloges keine Preisstabilität gewährleisten, daher bilden wir keine Preise ab. Sie finden diese, sowie die aktuelle Warenverfügbarkeit, bei uns im Shop auf www.kroschke.com

Wir machen das für Sie

Wenn Sie sich für den **Montage-service von Kroschke** entscheiden, erhalten Sie einen Sorglos-Service: Von der professionellen Beratung und Planung über die Begehung vor Ort sowie der Materiallieferung und Installation vor Ort – in ganz Deutschland – bieten wir alle Leistungen aus einer Hand. Mehr unter www.kroschke.com/dienstleistungen oder Sie rufen direkt an: **Tel. 0531 318-550**



www.kroschke.com



Tel. 0531 318-318
Fax -151



vertrieb@kroschke.com

Machen Sie beim **ARBEITSSCHUTZ** **KEINE KOMPROMISSE,** weil im Notfall jede Sekunde zählt.

PERMALIGHT power – der lebensrettende Unterschied

Mit der neuen Fassung der ASR A1.3 und A2.3 (März 2022) gab es wichtige Änderungen: **Alle Notausgangs-, Rettungs- und Brandschutzzeichen müssen lang nachleuchtend sein**, wenn keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Die lang nachleuchtenden Sicherheitskennzeichen müssen nach den neuen Anforderungen nun mindestens die Klasse C (DIN 67510-1) erfüllen.

Unsere **PERMALIGHT power**-Produkte erfüllen die geforderte Klasse C uneingeschränkt und der Einsatz dieser Produkte im Kennzeichnungsbereich **sichert Sie auf Basis der Vermutungswirkung rechtlich ab!**

Um unserem eigenen Qualitätsanspruch als Kennzeichnungsexperte und -spezialist gerecht zu werden, **fokussieren wir uns im Bereich unserer lang nachleuchtenden Kennzeichnungsprodukte auf PERMALIGHT power.**

Unsere Prüf- und Bestellliste hilft Ihnen beim Tausch!

**Wir beraten Sie gerne persönlich zu dem Thema.
Rufen Sie uns an – Tel. 0531 318-318.**

Umstellung leicht gemacht! Und so geht's:

- ✓ Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen Kennzeichnung im Betrieb
- ✓ Auswahl der richtigen Piktogramme gemäß aktueller ASR A1.3
- ✓ Lang nachleuchtende **PERMALIGHT power**-Produkte auswählen, die die Leuchtdichte-Vorgaben (DIN 67510-1, Klasse C) gemäß ASR A1.3 und ASR A2.3 erfüllen
- ✓ Angabe der Menge
- ✓ Absenderformular ausfüllen
- ✓ Seite direkt an uns per Post, Fax oder als Scan per E-Mail

Diese Liste unterstützt Sie bei der Umstellung Ihrer Sicherheitskennzeichen. Wir haben Ihnen die Piktogramme der nicht mehr gültigen ASR den neuen Zeichen der aktuell gültigen ASR A1.3 gegenübergestellt. Nutzen Sie den direkten Vergleich und bestellen Sie die Sicherheitskennzeichen nach dem aktuellsten Stand. Hinweis: Die Liste enthält nicht alle Zeichen sondern nur die, die Abweichungen in der Darstellung haben.



Kevin Sievers (Produktmanagement und -entwicklung für den Bereich Kennzeichnung und unsere Marke PERMALIGHT)

im Gespräch mit Uli Borgsdorf (Fachberater Arbeitssicherheit, Brandschutzbeauftragter und Fachkraft für Arbeitssicherheit)

► Aktualisierte ASR A1.3 und A2.3:

Lang nachleuchtende Rettungs- und Brandschutzzeichen müssen mindestens die Anforderungen der DIN 67510-1, Klasse C (PERMALIGHT *power*) erfüllen.

Wir empfehlen die Umstellung auf die aktuellen Kennzeichen und auf **PERMALIGHT power**!

Aktuelle Kennzeichen

- ✓ erfüllen die ArbStättV
- ✓ sorgen für rechtssichere Kennzeichnung im Sinne der Vermutungswirkung
- ✓ vermeiden eine neue und zeitaufwendige Gefährdungsbeurteilung
- ✓ erfüllen die Anforderungen der aktualisierten ASR A1.3 und A2.3 (DIN 67510-1, C)
- ✓ sorgen mit wenig Aufwand für ein hohes Maß an Sicherheit

Noch mehr Ausführungen und eine große Auswahl weiterer Kennzeichen finden Sie in unserem Online-Shop (www.kroschke.com/asra13) oder in unserem aktuellen Hauptkatalog 2025 ab Seite 114.



Rettungszeichen		Ausführung	Best.-Nr.	Menge
Nicht mehr gültige ASR-Kennzeichen	Aktuell gültige ASR A1.3	Material	B x H/mm	
	richtig → 	Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power Klasse C		
	Rettungsweg/Notausgang geradeaus, aufwärts	Folie	300 x 150	47410
		Kunststoff	300 x 150	47409
		Nicht nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung!		
		Folie	300 x 150	42528
		Kunststoff	300 x 150	29869
	richtig → 	Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power Klasse C		
Rettungsweg/Notausgang geradeaus, abwärts	Rettungsweg/Notausgang abwärts	Folie	300 x 150	47421
		Kunststoff	300 x 150	47419
		Nicht nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung!		
		Folie	300 x 150	42530
		Kunststoff	300 x 150	33080
	richtig → 	Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power Klasse C		
Rettungsweg/Notausgang rechts	Rettungsweg/Notausgang rechts	Folie	300 x 150	47318
		Kunststoff	300 x 150	47317
		Nicht nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung!		
		Folie	300 x 150	42522
		Kunststoff	300 x 150	33072
	richtig → 	Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power Klasse C		
Rettungsweg/Notausgang links	Rettungsweg/Notausgang links	Folie	300 x 150	47301
		Kunststoff	300 x 150	47299
		Nicht nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung!		
		Folie	300 x 150	42524
		Kunststoff	300 x 150	33076
	richtig → 	Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power Klasse C		
Sammelstelle E011	Sammelstelle E007	Kunststoff	400 x 400	47862
		Aluminium	400 x 400	190094
		Nicht nachleuchtend		
		Kunststoff	400 x 400	83863
		Aluminium	400 x 400	26191

Die „Sammelstelle“ in der ASR A2.3: Eine Neuerung in der ASR A2.3 ist die explizite Benennung des Rettungszeichens „Sammelstelle“ als zu verwendendes Zeichen. Der **aktuelle Technische Report DIN TR 4844-4** empfiehlt für eine gut erkennbare Sammelstelle eine hochmontierte und allseits ausgerichtete Kennzeichnung wie z. B. unseren Sammelstelle-Würfel (Best.-Nr. 44157). Somit stellen Sie sicher, dass die Sammelstelle aus allen Laufrichtungen erkannt wird. Mehr Infos und Produkte zum Thema Sammelstelle und zur DIN TR 4844-4 unter www.kroschke.com/sammelpplatz

	richtig → 	Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power Klasse C		
Rettungsweg/Notausgang E009	Rettungsweg/Notausgang (links) E001	Folie	200 x 200	47384
		Kunststoff	200 x 200	47382
		Nicht nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung!		
		Folie	200 x 200	25026
		Kunststoff	200 x 200	28835
	richtig → 	Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power Klasse C		
Rettungsweg/Notausgang E010	Rettungsweg/Notausgang (rechts) E002	Folie	200 x 200	47400
		Kunststoff	200 x 200	47399
		Nicht nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung!		
		Folie	200 x 200	25030
		Kunststoff	200 x 200	28829
	richtig → 	Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power Klasse C		
Richtungsangabe E001 für Erste-Hilfe Einrichtung, Rettungsweg, Notausgang	„Zusatzzeichen“ Richtungsfeil, nur in Verbindung mit einem Rettungszeichen, DIN EN ISO 3864	Folie	200 x 200	47374
		Kunststoff	200 x 200	47365
		Nicht nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung!		
		Folie	200 x 200	25034
		Kunststoff	200 x 200	28817

So setzen Sie Ihre Sicherheitskennzeichnung richtig ein

Wir empfehlen Ihnen, sich in Kennzeichnungsfragen immer an dem aktuellen Stand der Technik zu orientieren. Somit sollten Sie Ihre Beschilderung auch in diesem Fall einer Prüfung unterziehen und gegebenenfalls eine **Anpassung an die eindeutigen Vorgaben der DIN ISO 16069** umsetzen. Hier eine Übersicht der in der DIN ISO 16069 festgelegten Pfeilrichtungen:

Richtungsangabe	Laufrichtung	Etagenwechsel
↑	geradeaus gehen; durch die Tür gehen	aufwärts gehen
↓	–	abwärts gehen
→	nach rechts gehen	–
←	nach links gehen	–
↖	nach schräg links gehen	aufwärts nach links gehen
↗	nach schräg rechts gehen	aufwärts nach rechts gehen
↘	–	abwärts nach rechts gehen
↙	–	abwärts nach links gehen

Rettungszeichen

Nicht mehr gültige ASR-Kennzeichen	Aktuell gültige ASR A1.3	Ausführung		Best.-Nr.	Menge
		Material	B x H/mm		
	richtig → 	Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power Klasse C			
		Folie	200 x 200	47357	
Richtungsgabe E002 für Erste-Hilfe Einrichtung, Rettungsweg, Notausgang	„Zusatzzeichen“ Richtungspfeil, nur in Verbindung mit einem Rettungszeichen, DIN EN ISO 3864	Kunststoff	200 x 200	47356	
		Nicht nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung!			
		Folie	200 x 200	25057	
		Kunststoff	200 x 200	28825	
	richtig → 	Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power Klasse C			
		Folie	200 x 200	47415	
Notdusche E005	Notdusche E012	Kunststoff	200 x 200	47414	
		Nicht nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung!			
		Folie	200 x 200	26204	
		Kunststoff	200 x 200	26208	
	richtig → 	Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power Klasse C			
		Folie	200 x 200	47297	
Notruftelefon E007	Notruftelefon E004	Kunststoff	200 x 200	47296	
		Nicht nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung!			
		Folie	200 x 200	83860	
		Kunststoff	200 x 200	29955	
	richtig → 	Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power Klasse C			
		Folie	200 x 200	47411	
Krankentrage E004	Krankentrage E013	Kunststoff	200 x 200	47401	
		Nicht nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung!			
		Folie	200 x 200	24625	
		Kunststoff	200 x 200	24626	
	richtig → 	Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power Klasse C			
		Kunststoff	200 x 200	47168	
Arzt E008	Arzt E009	Folie	200 x 200	83869	
		Nicht nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung!			
In ASR A1.3 (2007) nicht vorhanden	richtig → 	Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power Klasse C			
		Folie	200 x 200	47433	
	Notausstieg D-E019	Kunststoff	200 x 200	47861	
		Nicht nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung!			
		Folie	200 x 200	37474	
In ASR A1.3 (2007) nicht vorhanden	richtig → 	Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power Klasse C			
		Folie	200 x 200	47424	
	Notausstieg mit Fluchtleiter E016	Kunststoff	200 x 200	47834	
		Nicht nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung!			
		Folie	200 x 200	37473	
In ASR A1.3 (2007) nicht vorhanden	richtig →  	Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power Klasse C			
		Schiebetür öffnet nach rechts			
	Schiebetür öffnet nach rechts, E033	Folie	100 x 100	47496	
	Schiebetür öffnet nach links, E034	Schiebetür öffnet nach links			
		Folie	100 x 100	47497	

 Hier geht's zu den Preisen → [kroschke.com](https://www.kroschke.com)

▶ Aktualisierte ASR A1.3 und A2.3:

Lang nachleuchtende Rettungszeichen müssen mindestens die Anforderungen der DIN 67510-1, Klasse C (PERMALIGHT power) erfüllen.

Bestellung an:

Kroschke
sign-international
GmbH

Kein Verkauf an Privatverbraucher. Gültig für 2025

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.kroschke.com

Absender

Kunden-Nr. (falls bekannt)

Ansprechpartner Herr Frau

Firma

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Brandschutzzeichen

Nicht mehr gültige ASR-Kennzeichen	Aktuell gültige ASR A1.3	Ausführung		Best.-Nr.	Menge
		Material	B x H/mm		
 Feuerlöscher F005	richtig →  Feuerlöscher F001	Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power Klasse C			
		Folie	200 x 200	47250	
		Kunststoff	200 x 200	47249	
		Nicht nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung!			
Folie	200 x 200	42537			
Kunststoff	200 x 200	10856			
 Brandmelder (manuell) F008	richtig →  Brandmelder F005	Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power Klasse C			
		Folie	200 x 200	47259	
		Kunststoff	200 x 200	47258	
		Nicht nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung!			
Folie	200 x 200	10994			
Kunststoff	200 x 200	10998			
 Löschschlauch F003	richtig →  Löschschlauch F002	Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power Klasse C			
		Folie	200 x 200	47269	
		Kunststoff	200 x 200	47268	
		Nicht nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung!			
Folie	200 x 200	42560			
Kunststoff	200 x 200	10949			
 Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung, F007	richtig →  Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung, F004	Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power Klasse C			
		Folie	200 x 200	47290	
		Kunststoff	200 x 200	47279	
		Nicht nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung!			
Folie	200 x 200	10705			
Kunststoff	200 x 200	10798			
 Leiter F004	richtig →  Feuerleiter F003	Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power Klasse C			
		Folie	200 x 200	47292	
		Kunststoff	200 x 200	47291	
		Nicht nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung!			
Folie	200 x 200	11280			
Kunststoff	200 x 200	11299			
 Brandmeldetelefon F006	richtig →  Brandmeldetelefon F006	Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power Klasse C			
		Folie	200 x 200	47322	
		Kunststoff	200 x 200	47325	
		Nicht nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung!			
Folie	200 x 200	11217			
Kunststoff	200 x 200	11239			
 Richtungsangabe F001	richtig →  „Zusatzzeichen“ Richtungsangabe, nur in Verbindung mit einem Brand- schutzzeichen, DIN ISO 3864	Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power Klasse C			
		Folie	200 x 200	47334	
		Kunststoff	200 x 200	47332	
		Nicht nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung!			
Folie	200 x 200	29854			
Kunststoff	200 x 200	29855			
 Richtungsangabe F002	richtig →  „Zusatzzeichen“ Richtungsangabe, nur in Verbindung mit einem Brand- schutzzeichen, DIN ISO 3864	Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power Klasse C			
		Folie	200 x 200	47354	
		Kunststoff	200 x 200	47353	
		Nicht nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung!			
Folie	200 x 200	29831			
Kunststoff	200 x 200	29832			

► Aktualisierte ASR A1.3:

Lang nachleuchtende Brandschutzzeichen müssen mindestens die Anforderungen der DIN 67510-1, Klasse C (PERMALIGHT power) erfüllen.

Bestellung an:

Kroschke
sign-international GmbH

Kein Verkauf an Privatverbraucher. Gültig für 2025

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.kroschke.com

Absender

Kunden-Nr. (falls bekannt) _____

Ansprechpartner Herr Frau _____

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____

Telefax _____

E-Mail _____



Sind Ihre Kennzeichen wirklich SICHTBAR, WENN'S DRAUF ANKOMMT?

„Tauschen Sie sich sicher – denn im
Notfall sind nur lang nachleuchtende
Schilder **sichtbar!**“

Klaus Kroschke

Der lebensrettende Unterschied

Nicht nachleuchtend bei Tag



Nicht nachleuchtend bei Dunkelheit/im Notfall

PERMALIGHT *power* bei Tag



PERMALIGHT *power* bei Dunkelheit/im Notfall

Mehr Infos unter www.kroschke.com/tausch-dich-sichtbar

Verbotsschilder		Ausführung		Best.-Nr.	Menge
Nicht mehr gültige ASR-Kennzeichen	Aktuell gültige ASR A1.3	Material	Ø/mm		
 Rauchen verboten, P001	richtig →  Rauchen verboten, P002	Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power Klasse C			
		Folie	200	47953	
 Nicht schalten, P010	richtig →  Schalten verboten, P031	Nicht nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung!			
		Folie	50*	35554	
 Verbot für Personen mit Herzschrittmacher, P011	richtig →  Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren, P007	Folie	100	30364	
		Folie	200	30365	
 Für Fußgänger verboten, P003	richtig →  Für Fußgänger verboten, P004	Kunststoff	100	28854	
		Folie	50*	35574	
 In ASR A1.3 (2007) nicht vorhanden	richtig →  Hineinfassen verboten, P015	Folie	100	30362	
		Kunststoff	200	30361	
 Kein Trinkwasser, P005	richtig →  Kein Trinkwasser, P005	Folie	100	30323	
		Folie	200	30324	
 Für Flurförderzeuge verboten, P007	richtig →  Für Flurförderzeuge verboten, P006	Kunststoff	200	30325	
		Folie	50*	35560	
 Essen und Trinken verboten, P019	richtig →  Essen und Trinken verboten, P022	Folie	100	30274	
		Folie	200	30275	
 In ASR A1.3 (2007) nicht vorhanden	richtig →  Aufsteigen verboten, P009	Kunststoff	300	30276	
		Kunststoff	300	30278	
 Essen und Trinken verboten, P019	richtig →  Essen und Trinken verboten, P022	Aluminium	400	30281	
		Folie	100	30304	
 In ASR A1.3 (2007) nicht vorhanden	richtig →  Aufsteigen verboten, P009	Folie	200	30305	
		Kunststoff	200	30306	
 In ASR A1.3 (2007) nicht vorhanden	richtig →  Aufsteigen verboten, P009	Folie	200	34053	
		Kunststoff	200	34061	
		Kunststoff	300	34062	

*10 Stück pro Bogen

Bestellung an:

Kroschke
sign-international
GmbH

Kein Verkauf an Privatverbraucher. Gültig für 2025

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.kroschke.com

Absender

Kunden-Nr. (falls bekannt)

Ansprechpartner Herr Frau

Firma

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Verbotszeichen

Nicht mehr gültige ASR-Kennzeichen	Aktuell gültige ASR A1.3	Ausführung		Best.-Nr.	Menge
		Material	Ø/mm		
 Berühren verboten, P008	 Berühren verboten, P010	Folie	50*	35573	
			100	30273	
 Mit Wasser löschen verboten, P004	 Mit Wasser löschen verboten, P011	Folie	100	30319	
			200	30320	
 Mit Wasser löschen verboten, P004	 Mit Wasser löschen verboten, P011	Kunststoff	200	30321	
 Nichts abstellen oder lagern, P012	 Abstellen oder Lagern verboten P023	Folie	100	30282	
			200	30283	
			400	30284	
 Nichts abstellen oder lagern, P012	 Abstellen oder Lagern verboten P023	Kunststoff	200	30296	
 Mitführen von Tieren verboten, P014	 Mitführen von Hunden verboten, P021	Folie	100	30315	
			200	30316	
 Mitführen von Tieren verboten, P014	 Mitführen von Hunden verboten, P021	Aluminium	200	30318	
 Verbot für Personen mit Implantaten aus Metall, P016	 Kein Zutritt für Personen mit Implantaten aus Metall, P014	Folie	100	30309	
			200	30310	
 Verbot für Personen mit Implantaten aus Metall, P016	 Kein Zutritt für Personen mit Implantaten aus Metall, P014	Kunststoff	200	30311	
In ASR A1.3 (2007) nicht vorhanden	 Benutzen von Handschuhen verboten, P028	Folie	50*	34788	
			100	27504	
 Personenbeförderung (Seilfahrt) verboten, P013	 Personenbeförderung verboten P027	Folie	100	28932	
			200	28933	
 Personenbeförderung (Seilfahrt) verboten, P013	 Personenbeförderung verboten P027	Kunststoff	200	28934	

*10 Stück pro Bogen

Licht aus – PERMALIGHT *power* an!



Wir lieben
Kennzeichnung

Gleich anfordern:
Bestell-Nr. 48390
oder online
www.kroschke.com/testen

Gebotszeichen					
Nicht mehr gültige ASR-Kennzeichen	Aktuell gültige ASR A1.3	Ausführung		Best.-Nr.	Menge
		Material	Ø/mm		
 Augenschutz benutzen M001	  Augenschutz benutzen M004	Folie	100	83877	
			200	42551	
		Kunststoff	200	83879	
		300	23123		
		Aluminium	200	177381	
 Gehörschutz benutzen M003	  Gehörschutz benutzen M003	Folie	100	23191	
			200	42554	
		Kunststoff	200	23203	
		300	23209		
		Aluminium	200	177378	
 Handschutz benutzen M006	  Handschutz benutzen M009	Folie	50*	35651	
			100	23262	
			200	42659	
		Kunststoff	200	23286	
		300	28868		
		Aluminium	200	28869	
 Fußschutz benutzen M005	  Fußschutz benutzen M008	Folie	100	83874	
			200	42651	
			300	42650	
		Kunststoff	200	83876	
		300	23287		
 Schutzhelm benutzen M002	  Kopfschutz benutzen M014	Folie	100	23124	
			200	42671	
			300	42672	
		Kunststoff	200	23154	
			300	28864	
		Aluminium	200	177382	
 Auffanggurt benutzen M009	  Auffanggurt benutzen M018	Folie	50*	35655	
			100	23215	
			200	23221	
		Aluminium	200	185092	
 Für Fußgänger M010	  Fußgängerweg benutzen M024	Folie	200	27499	
			300	27500	
			400	27501	
		Kunststoff	300	29978	

*10 Stück pro Bogen



Noch Fragen? Oder Sie benötigen ein individuelles Gebotszeichen?

Wir beraten Sie gern! **Tel. 0531 318-318**

Bestellung an:

Kroschke
sign-international
GmbH

Kein Verkauf an Privatverbraucher. Gültig für 2025

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.kroschke.com

Absender

Kunden-Nr. (falls bekannt)

Ansprechpartner Herr Frau

Firma

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Gebotszeichen		Ausführung		Best.-Nr.	Menge
Nicht mehr gültige ASR-Kennzeichen	Aktuell gültige ASR A1.3	Material	Ø/mm		
 Atemschutz benutzen M004	  Atemschutz benutzen M017	Folie	100	22226	
			200	22227	
		Kunststoff	200	22228	
			300	22229	
		Aluminium	200	22231	
 Schutzkleidung benutzen M007	  Schutzkleidung benutzen M010	Folie	100	22234	
			200	22235	
		Kunststoff	200	22249	
 Gesichtsschutz benutzen M008	  Gesichtsschutz benutzen M013	Folie	100	57	
			200	81	
		Kunststoff	200	83	
 Sicherheitsgurt benutzen M011	  Rückhaltesystem benutzen M020	Folie	50*	35654	
			100	22255	
			200	22256	

*10 Stück pro Bogen

Gratis Download für Sie:

Die wichtigsten Themen rund um die Sicherheitskennzeichnung und unsere lang nachleuchtenden **PERMALICHT**-Artikel für Sie **kostenlos** kompakt zusammengefasst:

www.kroschke.com/wissen



 Hier geht's zu den Preisen → kroschke.com

Bestellung an:

Kroschke
sign-international
GmbH

Kein Verkauf an Privatverbraucher. Gültig für 2025

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.kroschke.com

Absender

Kunden-Nr. (falls bekannt)

Ansprechpartner Herr Frau

Firma

Straße

PLZ/Ort

Telefon


Telefax

E-Mail

Unser PERMALIGHT *power* Austausch-Komplett-Set finden Sie im Shop:
www.kroschke.com/48675

IHRE VORTEILE ➤ günstiger gegenüber dem Einzelkauf ➤ Komplett-Lösung statt langem Suchen

RETTUNGSZEICHEN-SET



10-teilig, bestehend aus:

- 2x Pfeil nach links
- 2x Pfeil nach rechts
- 2x Pfeil nach unten
- 4x Pfeil nach oben

Material: Folie oder Kunststoff

B x H: 300 x 150 mm

Material	Best.-Nr.
Lang nachleuchtend, PERMALIGHT <i>power</i> Klasse C	
Folie	47521
Kunststoff	47523

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN –

VON DER BERATUNG BIS HIN ZUR FERTIGEN MONTAGE



Wir analysieren und realisieren für Sie – sorgfältig und rechtssicher.



Konzepterstellung



Fachberatung vor Ort



Materiallieferung und -bereitstellung



Montage

Tel.: 0531 318 550 • E-Mail: dienstleistung@kroschke.com

Gebotszeichen

Nicht mehr gültige ASR-Kennzeichen	Aktuell gültige ASR A1.3	Ausführung		Best.-Nr.	Menge
		Material	Ø/mm		
 Rettungsweste benutzen M015	richtig →  Rettungsweste benutzen M053	Folie	200	22258	
		Kunststoff	200	22259	
 Vor Arbeiten freischalten M014	richtig →  Vor Wartung oder Reparatur freischalten, M021	Folie	50*	35652	
			100	28888	
		Aluminium	200	185093	
In ASR A1.3 (2007) nicht vorhanden	richtig →  Handlauf benutzen, M012	Folie	50*	35653	
			100	30398	
			200	30399	
		Kunststoff	200	29980	



Jetzt online gestalten und direkt sehen, wie Ihre fertigen Etiketten bei Ihnen ankommen werden. Schnell und unkompliziert zum fertigen Produkt. **Probieren Sie es aus!**

www.kroschke.com/schilder-konfigurator

In ASR A1.3 (2007) nicht vorhanden	richtig →  Hände waschen, M011	Folie	100	30394	
			200	30395	
 Übergang benutzen, M012	richtig →  Übergang benutzen, M023	Folie	200	20925	
In ASR A1.3 (2007) nicht vorhanden	richtig →  Warnweste benutzen, M015	Folie	50*	35650	
			100	30393	
In ASR A1.3 (2007) nicht vorhanden	richtig →  Hautschutzmittel benutzen, M022	Folie	100	30396	
			200	30397	
In ASR A1.3 (2007) nicht vorhanden	richtig →  Schutzhürze benutzen, M026	Folie	100	27502	

*10 Stück pro Bogen

Bestellung an:

Kroschke
sign-international
GmbH

Kein Verkauf an Privatverbraucher. Gültig für 2025

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.kroschke.com

Absender

Kunden-Nr. (falls bekannt)

Ansprechpartner Herr Frau

Firma

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Warnzeichen		Ausführung		Best.-Nr.	Menge
Nicht mehr gültige ASR-Kennzeichen	Aktuell gültige ASR A1.3	Material	SL/mm		
 Warnung vor Handverletzung W027	  Warnung vor Handverletzungen W024	Folie	100	27553	
			200	27554	
		Kunststoff	200	28893	
		Aluminium	200	29990	
 Warnung vor Flurförderzeugen W007	  Warnung vor Flurförderzeugen W014	Folie	100	28882	
			200	14394	
			300	14401	
		Kunststoff	200	28883	
			300	14419	
 Warnung vor Quetschgefahr W023	  Warnung vor Quetschgefahr W019	Folie	50*	35671	
			100	14421	
			200	14422	
		Kunststoff	200	29989	
 Warnung vor automatischem Anlauf, W025	  Warnung vor automatischem Anlauf, W018	Folie	50*	183165	
			100	15967	
			200	180501	
		Kunststoff	200	35672	
		300	15986		
 Warnung vor ätzenden Stoffen W004	  Warnung vor ätzenden Stoffen W023	Folie	50*	27547	
			100	27550	
			200	27551	
		Kunststoff	200	29991	
 Warnung vor Gasflaschen W019	  Warnung vor Gasflaschen W029	Folie	100	35659	
			200	35660	
		Kunststoff	200	27555	
 Warnung vor Absturzgefahr W015	  Warnung vor Absturzgefahr W008	Folie	100	15997	
			200	15998	
		Kunststoff	200	35665	
			300	35666	
 Warnung vor schwebender Last W006	  Warnung vor schwebender Last W015	Folie	100	15952	
			200	15953	
		Kunststoff	200	29986	
			300	15966	

*10 Stück pro Bogen



“Knallig am Tag, leuchtend bei Nacht!

Unsere neuen lang nachleuchtenden und tagesfluoreszierenden Schilder in PERMALIGHT power Qualität erfüllen die Vorgaben der ASR A1.3 und A2.3 an die Leuchtdichte (Klasse C nach DIN 67510-1) und garantieren durch ihren intensiven gelben Farbton eine optimale Erkennbarkeit von Gefahren – bei Licht und Dunkelheit!

Statten Sie Ihren Betrieb also schon jetzt mit unseren neuen Schildern aus und warten Sie nicht, bis es zu einer Notsituation kommt. Sicherheit & Orientierung rund um die Uhr!

Ab jetzt im Shop – gleich bestellen unter www.kroschke.com/sicherheitsgewinn

Warnzeichen

Nicht mehr gültige ASR-Kennzeichen	Aktuell gültige ASR A1.3	Ausführung		Best.-Nr.	Menge
		Material	SL/mm		
 Warnung vor feuergefährlichen Stoffen, W001	richtig →  Warnung vor feuergefährlichen Stoffen, W021	Folie	50*	28872	
			100	14376	
			200	14391	
		Kunststoff	200	14392	
 Warnung vor Stolpergefahr W014	richtig →  Warnung vor Hindernissen am Boden, W007	Folie	100	13949	
			200	13950	
		Kunststoff	200	13951	
			300	13952	
 Warnung vor Rutschgefahr W028	richtig →  Warnung vor Rutschgefahr W011	Folie	100	16521	
			200	16522	
		Kunststoff	200	16523	
 Warnung vor giftigen Stoffen W003	richtig →  Warnung vor giftigen Stoffen W016	Folie	100	15988	
			200	15989	
		Kunststoff	200	29992	
 Warnung vor magnetischem Feld W013	richtig →  Warnung vor magnetischem Feld W006	Folie	50*	14183	
			100	14356	
			200	14113	
		Kunststoff	200	14115	
 Warnung vor brandfördernden Stoffen, W011	richtig →  Warnung vor brandfördernden Stoffen, W028	Folie	100	28873	
			200	28874	
		Kunststoff	200	28875	
 Warnung vor Kälte W017	richtig →  Warnung vor niedriger Temperatur/Frost, W010	Folie	100	13973	
			200	14112	
		Kunststoff	200	35670	
 Warnung vor Einzugsgefahr W030	richtig →  Warnung vor gegenläufigen Rollen, W025	Folie	50*	183162	
			100	183163	
			200	183164	
		Kunststoff	200	28879	

*10 Stück pro Bogen

Bestellung an:

Kroschke
sign-international
GmbH

Kein Verkauf an Privatverbraucher. Gültig für 2025

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.kroschke.com

Absender

Kunden-Nr. (falls bekannt)

Ansprechpartner Herr Frau

Firma

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Wichtige Kennzeichen


für Ihren Betrieb – gleich mitbestellen!



W012



D-P006



E003

Diese Zeichen wurden unverändert in die aktuelle **ASR A1.3** übernommen und sind nach wie vor für alle Betriebe gültig.

Unveränderte Zeichen	Ausführung		Best.-Nr.	Menge
	Material	Format/mm		
 Warnung vor elektrischer Spannung W012	Folie	SL 100	1489	
		SL 200	42580	
	Kunststoff	SL 200	1493	
		SL 300	1496	
Aluminium	SL 200	1491		
 Tagesfluoreszierende Schilder* Warnung vor elektrischer Spannung W012	Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power Klasse C			
	Folie	Ø 100	41148	
		Ø 200	41150	
	Kunststoff	Ø 200	41152	
Aluminium	Ø 200	41154		
 Zutritt für Unbefugte verboten D-P006	Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power Klasse C			
	Folie	Ø 200	47948	
	Nicht nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung!			
	Folie	Ø 100	2204	
		Ø 200	42565	
	Kunststoff	Ø 200	2209	
Ø 300		2251		
Aluminium	Ø 200	2212		
 Erste Hilfe E003	Lang nachleuchtend, PERMALIGHT power Klasse C			
	Folie	200 x 200	47314	
	Kunststoff	200 x 200	47303	
	Nicht nachleuchtend nur im Ausnahmefall bei vorhandener Sicherheitsbeleuchtung!			
Folie	200 x 200	42519		
Kunststoff	200 x 200	1024		

* Unsere **neuen tagesfluoreszierenden Schilder** in gewohnter **PERMALIGHT power**-Qualität stechen durch den intensiven gelben Farbton sofort ins Auge – bei Licht und Dunkelheit! Und das Beste: Das Material erreicht die Leuchtdichte Klasse C nach DIN 67510-1, wie in der ASR A1.3 und A2.3 gefordert. **Mehr Auswahl unter www.kroschke.com/sicherheitsgewinn**

Kroschke
 sign-international
 GmbH

Kroschkestraße 1
 38112 Braunschweig

Schnell und einfach bestellen!

www.kroschke.com
vertrieb@kroschke.com

Telefon **0531 318-318** Fax - 151



Stand: Januar 2025

Kein Verkauf an Privatverbraucher.